

Реестр предписаний надзорных органов по состоянию на 31.03. 2025 года МБДОУ "Детский сад № 5 "

| № п/п | Наименование организации | Наименование органа вынесшего предписания                                                                                 | Год вынесения предписания | Вид нарушения с указанием мероприятий по его устранению                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                        | 3                                                                                                                         | 4                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1     | МБДОУ "Детский сад" №5"  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области | сентябрь, 2024            | 1.Отсутствие на пищеблоке мойки для вторичной обработки овощей, мойки для откидывания гарниров. Требуется установить 2 мойки: для вторичной обработки овощей , для откидывания шнриров в срок до 01.09.2025 г.                            |
| 2     |                          |                                                                                                                           | сентябрь, 2024            | 2.Освещение в группах осуществляется лампами разного спектра, некоторые лампы в группе №3 не функционируют. Требуется обеспечить освещение потолочными светильниками с лампами одинакового спектра световизлучения в срок до 01.09.2025 г |
| 3     |                          |                                                                                                                           | сентябрь, 2024            | 3.Отсутствуют экраны на некоторых отопительных элементах в спальнях групп №3,4,6 и в раздевалках этих групп.Требуется поставить экраны на все отопительные элементы.                                                                      |



Заведующий

Вечерова Л.В.