

Реестр предписаний надзорных органов МБДОУ "Детский сад № 5" по состоянию на 01.01.2026

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование бюджетного учреждения	Наименование органа вынесшего предписания	Год вынесения предписания	Вид нарушения с указанием мероприятий по его устранению	Сумма, * необходимая для устранения нарушений	Устранено нарушений за отчетный период		Предусмотрено в бюджетных сметах и ПФХД учреждений в текущем году	Планируется за счет внебюджетных источников	Требуются дополнительно средства для устранения нарушений (гр.5 -гр.7-гр.8- гр.9- гр.10)	
						Всего (гр.7+гр.8)	в том числе бюджет внебюджетные средства				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	МБДОУ № 5	Роспотребнадзор	2024	Отсутствует две мойки для вторичной обработки	-	-	-	-	-	-	
		Роспотребнадзор	2024, 2025	Освещение в группах осуществляется лампами разного спектра, уровень искусственной освещенности в группах №2,4,6 и 3 не соответствует требованиям главы V табл.5.54 Сан Пин 2.1.2.3685-21 " Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"	218,00	118,25	93,25	25,00	-	99,75	
		Роспотребнадзор	2024	Отсутствуют экраны на отопительных элементах в спальнях.	75,00	10,00	-	10,00	-	5,00	60,00
		ОНД и ПР по г. Владимиру Суздальскому р-ну совместно с Прокуратурой г. Владимира	2025	Замена системы пожарной сигнализации и автоматическая разблокировка и (или) открывание въездных ворот	1 500,00	-	-	-	1 200,00	-	300,00
ИТОГО по учреждению					1793,00	128,25	93,25	35,00	1200,00	5,00	459,75

(снято, не предусмотрено про

